

COMUNE DI CALCINATO

PROVINCIA DI BRESCIA

CENSIMENTO AMIANTO ENTRO IL 30/01/2013 – Aggiornamento al 31/12/2019

Gli edifici interessati a verifica sono :

IMMOBILI COMUNALI - VERIFICA AMIANTO

	Descrizione	locale visionato		presenza amianto	stato	localizzazione	data
1	ASILO NIDO P.S.M Via Stazione	loc. caldaia	copertura	no			17/10/2012
2	SCUOLA MATERNA Calcinato Via Garibaldi	loc. caldaia	copertura	si copertura	integro	tetto parte vecchia	17/10/2012
3	SCUOLA ELEMENTARE Calcinato P.za Repubblica	loc caldaia		no			17/10/2012
4	SCUOLA ELEMENTARE Calcinatello VIA S. Maria	loc. caldaia	copertura	no			17/10/2012
5	SALA MENSA SCUOLA ELEMENTARE Calcinatello	loc. caldaia	copertura	no			17/10/2012
6	SCUOLA ELEMENTARE P.S.M Via Stazione	loc. caldaia	copertura	si	integro	tutta la copertura	17/10/2012
7	SCUOLA MEDIA Calcinato Via Arnaldo	loc. caldaia		no			17/10/2012
	PALESTRA MEDIE Via Arnaldo	loc. caldaia		no			17/10/2012
8	BIBLIOTECA Via Gramsci	loc. caldaia		no			17/10/2012
9	PALAZZINA UFFICI (ex Tessival) Via Statale		copertura	si	integro	tutta la copertura	19/11/2012
10	UFFICIO PERSONALE VIGILANZA - CINEMA Via C. Alberto	Loc.caldaia		no			12/11/2012
11	EX CASERMA CARABINIERI Via S. D'Acquisto	Locale caldaia garage depositi	copertura fabbricato	no		Trovato un refuso di eternit nel sottoscale circa mezza lastra	07/11/2012
12	CASA CUSTODE Via Stazione						
13	6 APPARTAMENTI Via Don Minzoni		copertura	no			12/11/2012
14	10 APPARTAMENTI Via S. Germano	Loc. caldaia					17/10/2012
15	MAGAZZINO COMUNALE Via S. Maria		Copertura fabbricato	si	integro	Tutta la copertura	30/10/2012
16	CAPANNONE (antica idrovora) Strada Vicinale		Copertura	si			12/11/2012
17	CIMITERO NUOVO Calcinato Via Cimitero		coperture	no			17/10/2012
18	CIMITERO Calcinatello Via Brescia		coperture	no			17/10/2012



Rimozione amianto effettuata in data 07/01/2014



Rimozione amianto effettuata in data 17/09/2014



Rimozione amianto effettuata in data 08/06/2016